

ORH-Bericht 2006 TNr. 42
Sanierung und Erweiterung einer technischen Zentrale

Jahresbericht des ORH

In die Technische Zentrale einer Universität wurde eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage eingebaut, die erheblich überdimensioniert und deshalb im Betrieb unwirtschaftlich ist. Auch die zentrale Stromversorgung wurde um ein Mehrfaches zu groß ausgelegt.

Beschluss des Landtags
vom 17. April 2007
(Drs. 15/7950 Nr. 2 w)

Die Staatsregierung wird gemäß Art. 114 Abs. 3 und 4 der Bayerischen Haushaltsordnung ersucht, unter Bezug auf den Landtagsbeschluss vom 11.05.2005 (Drs. 15/3393 Nr. 2 Buchstabe s) auch bei technischen Zentralen Überdimensionierungen zu vermeiden, indem mindestens Plausibilitätsprüfungen auf der Grundlage bestehender oder vergleichbarer Anlagen durchgeführt werden, um so auch die Leistungen der beauftragten Ingenieure besser überwachen zu können.